


LEGENDA

- GNIAZDO WTYKOWE 2x16A/Z SZCZELNE, IP-44, W RAMCE
- 2x GNIAZDO WTYKOWE 2x16A/Z SZCZELNE, IP-44, W PODWÓJNEJ RAMCE
- (W1) WENTYLATOR KANAŁOWY (UJĘTY W PROJEKCIE ARCHITEKTURY)
- 2st REGULATOR WENTYLATORA KANAŁOWEGO W1 (UJĘTY W PROJEKCIE ARCHITEKTURY)
- (W2) WENTYLATOR KANAŁOWY (UJĘTY W PROJEKCIE ARCHITEKTURY)
- 3st REGULATOR WENTYLATORA KANAŁOWEGO W2 (UJĘTY W PROJEKCIE ARCHITEKTURY)
- T1 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3- BIEG. 25A W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ 4G25-10-PK-S25, APATOR

LOKALNE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WYKONAĆ PRZEWODMI LYżo6 mm2 W RURKACH P/T

STR - STROP PODWIESZONY
WK - INSTALACJA WOD-KAN
CO - INSTALACJA CO

ELEMENTY WYKONAWCZE INSTALACJI SYGNALIZACJI PRZYZYWOWEJ

- B2 - Brzęczyk 24VAC p/t z puszką
- WOS-1-E-LED - Lampka sygnalizacyjna czerwona naddrzwiowa
- (K1) K-125-D - Kasownik (łazienkowy) z puszką
- K2 K-120-D - Kasownik pokojowy z puszką
- Pp-1-D - Wyłącznik pociągowy z linką i gałką
- PJ-3-D- Przycisk wezwania pomocy p/t z puszką
- PK-3 + GW - Przycisk kielichowy z przewodem i gniazdem przyłączeniowym

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | SYMBOL | 130-BA-OK-PW-VII-1P | NR RYS. |
| INWESTOR | SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO | | | |
| ADRES | 27-600 SANDOMIERZ, UL SCHINZLA 13 | | | |
| NAZWA INWESTYCJI | REMONT SANITARIATÓW W ODDZIALE KARDIOLOGII W RAMACH DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY DLA POTRZEB OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | 5 |
| ADRES INWESTYCJI | 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13 NR 960/16 - OBR. SANDOMIERZ | | | |
| TEMAT | BUDYNEK "A" - ODDZIAŁ KARDIOLOGII II PIĘTRO PROJEKT WYKONAWCZY | | | SKALA 1:50 |
| TREŚĆ | INSTALACJE ELEKTRYCZNE **RZUT II PIĘTRA - PLAN INSTALACJI SIŁY** | | | DATA 04.2017 |
| PROJEKTANT | UPR.BUD.105/94 | OPRACOWAŁ | | SPRAWDZIŁ / RP Upr..839/94 |
| INŻ. W. ŚWIERK | | | | MGR INŻ. J. KUBISIAK |