

Sandomierz 28.05.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na Budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego, znak PN/11/2015

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę lądowiska dla
śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, znak
PN/11/2015**

Do Zamawiającego w dniu 19.05.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww.
sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Czy kosztorys uproszczony załączony do oferty ma zawierać te same pozycje, opisy i ilości jak w załączonych do postępowania przetargowego przedmiarach, czy też oferenci mogą załączyć do oferty kosztorys zmodyfikowany pod względem dodawania/odejmowania pozycji, zmiany opisu i ilości?
2. Prosimy o informację czy w ramach niniejszej inwestycji należy wykonać oznakowanie przeszkodowe budynku usługowo-handlowego?
3. Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca prosimy o podanie typów i ilości oświetlenia przeszkodowego oraz podanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy te oprawy uwzględnić?
4. Prosimy o informację czy lokalizacja lądowiska została uzgodniona z LPR?
5. Prosimy o określenie minimalnych parametrów urządzeń CCTV opisanych w pkt 2.1.7 Instalacja CCTV opisu technicznego, projekt elektryczny.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.05.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 19.05.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający informuje, że kosztorys uproszczony załączony do oferty musi zawierać te same pozycje, opisy i ilości jak w załączonych do postępowania przetargowego przedmiarach robót,
- 2) Zamawiający informuje, że budynek usługowo-handlowy naniesiony na projekcie zagospodarowania nie został wybudowany. W związku z powyższym nie należy wykonywać oznakowania przeszkodowego,
- 3) Zamawiający informuje, że w związku z udzieloną odpowiedzią w pkt. 2 pytanie jest bezprzedmiotowe,
- 4) Zamawiający informuje, że lokalizacja lądowiska została uzgodniona z LPR,
- 5) Zamawiający wymaga, aby parametry urządzeń CCTV spełniały aktualnie obowiązujące wymogi związane z budową i eksploatacją lądowisk dla śmigłowców sanitarnych.